

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

číslo: 30-3360-37-03

vydané výrobcí, firmě

DAKON s.r.o

Ve Vrbině 3, 794 01 Krnov
identifikační číslo: 18953573

na výrobek

Kotel elektrický přímotopný

typové označení :

DAKON PTE ...

(specifikace variant je uvedena v dalším textu)

Popis výrobku a specifikace variant:

Kotel elektrický přímotopný je sestaven z kotlového tělesa, elektroskříně, čerpadla, filtru a zabezpečovacích prvků. Uvedené součásti jsou umístěny v plechové skříně na rámu, který se upevňuje na zeď. Kotlové těleso je svařeno z ocelového plechu a je tepelně izolováno. Do kotlového tělesa je vmontováno 1 - 8 elektrických topných těles. Odnímatelná přední část skříně je zavěšena na háčcích a upevněna pomocí šroubů. Na krytu elektroskříně jsou umístěny ovládací a signalizační prvky. Přístrojová pojistka je umístěna na spodní straně.

Varianty kotle :

PTE 7, PTE 9, PTE 12, PTE 15, PTE 17, PTE 19, PTE 22, PTE 24, PTE 27, PTE 30, PTE 37, PTE 45, PTE 52, PTE 60

PTE 4M, PTE 6M, PTE 8M, PTE 10M, PTE 12M, PTE 14M, PTE 16M, PTE 18M

PTE-L 4M, PTE-L 6M, PTE-L 8M, PTE-L 10M, PTE-L 12M, PTE-L 14M, PTE-L 16M, PTE-L 18M

Způsob použití výrobku ve stavbě:

Kotel elektrický přímotopný DAKON PTE .. (varianty viz výše) je určen pro vytápění rodinných domků, rekreačních chat a jiných větších objektů.

Seznam předložených podkladů výrobcem:

- Návod k instalaci, obsluze a údržbě přímotopného elektrokotle PTE, PTE M a PTE-L M
- Výkresová dokumentace: Výrobní štítek č.v. 002/98
Kotlové těleso č.v. Q 03-01
Rozpiska kotle č.v. Q 03
- Protokol o tlakové zkoušce č. 34/02/SA/2003, 35/02/SA/2003
- Certifikát č. C1-97-0009 na tuhé akustické desky z min. vlny IZOMIT
- Rozhodnutí EZÚ č. 08-96-2328/101 pro pojistkový držák typ MC ze dne 1996-06-04
- Prohlášení o shodě (ujištění): Topné těleso Typ 4206 ze dne 1998-02-23